

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/3548/1
číslo záměru	Z/2024/9160
datum	21.08.2024
počet stran	4

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Hulín, Na Višňovce, kab. NN 1040007274

žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, zastoupena na základě plné moci MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, osoba oprávněna jednat jménem právnické osoby Ing. Miroslava Řezníčková

podklad pro: odstranění stavby

den podání žádosti: 25.07.2024

záměr: demontáž nadzemního vedení NN. Jedná se o část obce – ulice Holešovská. Dále dojde na sídlišti Višňovka a ulici Nádražní k úpravě stávajícího kabelového vedení NN, která respektuje stávající zastavěnost území. Dojde k odstranění nadzemního vedení NN z fasád domů v zájmové lokalitě. Držáky střešníků a konzoly budou zkráceny, řezná plocha bude zatřena tak, aby nedocházelo ke znečištění fasád odkapávající rží. Stávající pojistkové skříně budou z fasád objektů zdemontovány. Otvory po skříních budou zazděny a zapraveny dle typu a barvy fasády. Tam, kde majitel objektu vyjádří požadavek pojistkovou skříň nedemontovat, bude demontována pouze výbava skříně a vlastní skříň bude na fasádě ponechána. Betonové sloupy budou odstraněny včetně základů. Jámy po sloupech budou zasypány zeminou, v průběhu záhozu bude jáma řádně hutněna tak, aby nedocházelo k následnému sesedání terénu. Povrch bude řádně zapraven v návaznosti na povrch stávajícího terénu. Otvory po vybouraných kabelových skříních budou zazděny a zapraveny dle typu a barvy fasády. V bytových domech č. p. 1090, 1091, 1092, 1094 a 1095 bude dle dohody s vlastníkem nemovitosti demontována vnitřní výbava skříně a zadní stěna skříně. Ve vzniklém prostoru bude naspojováno hlavní domovní vedení a přepojeno do nových kabelových pilířů (řešeno dokumentací pro umístění stavby). Uzavírání skříní bude ponecháno, aby byl umožněn přístup ke spojkám. Toto bude po té součástí nemovitostí. Rušené kabely budou v kabelových skříních odpojeny a vystřiženy. V zemi kabely demontovány nebudou.

Členění stavby:

CZD00009_00002 Vedení NN venkovní

CZD00010_00003 Vedení NN kabelové

Délka demontované trasy nadzemního vedení NN je 98 m. Délka rušené trasy kabelového vedení NN je 568 m.

umístění záměru: stavba je umístěna (demontáž) na hranici záplavového území vodního toku Rusava. Hydrologické pořadí 4-12-02-1320-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1153496,98; Y 533865,82.

katastrální území: Hulín

pozemek parc. č.: 2006/1, 1965/1, 1965/5, 1965/6, 1965/7, 1965/14, 1974/1, 1974/13, 1974/7, 1974/6, 1974/5, 1974/17, 1974/14, 1974/16, 1974/18, 1974/3, 1974/2, 1973, 2064/2, 1880, 1879, 1877, 1875/1, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1967/1, 1968, 1969/1, 1974/20, 1974/12, 1998/2

projektová dokumentace: Vypracoval: MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, ID dokumentace: SR00X000R4B2

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Hulín, Na Višňovce, kab. NN 1040007274“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

Po dokončení stavby, příp. při kolaudaci stavebník v souladu s § 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech neprodleně zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Záměr řeší demontáž nadzemního vedení NN. Jedná se o část obce – ulice Holešovská. Dále dojde na sídlišti Višňovka a ulici Nádražní k úpravě stávajícího kabelového vedení NN, která respektuje stávající zastavěnost území. Dojde k odstranění nadzemního vedení NN z fasád domů v zájmové lokalitě. Držáky střešníků a konzoly budou zkráceny, rezná plocha bude zatřena tak, aby nedocházelo ke znečištění fasád odkapávající rzí. Stávající pojistkové skříně budou z fasád objektů zdemontovány. Otvory po skříních budou zazděny a zapraveny dle typu a barvy fasády. Tam, kde majitel objektu vyjádří požadavek pojistkovou skříň nedemontovat, bude demontována pouze výbava skříně a vlastní skříň bude na fasádě ponechána. Betonové sloupy budou odstraněny včetně základů. Jámy po sloupech budou zasypány zeminou, v průběhu záhozu bude jáma řádně hutněna tak, aby nedocházelo k následnému sesedání terénu. Povrch bude řádně zapraven v návaznosti na povrch stávajícího terénu. Otvory po vybouraných kabelových skříních budou zazděny a zapraveny dle typu a barvy fasády. V bytových domech č. p. 1090, 1091, 1092, 1094 a 1095 bude dle dohody s vlastníkem nemovitosti demontována vnitřní výbava skříně a zadní stěna skříně. Ve vzniklém prostoru bude naspojováno hlavní domovní vedení a přepojeno do nových kabelových pilířů (řešeno dokumentací pro umístění stavby). Uzavírání skříní bude ponecháno, aby byl umožněn přístup ke spojkám. Toto bude po té součástí

nemovitostí. Rušené kabely budou v kabelových skříních odpojeny a vystřiženy. V zemi kabely demontovány nebudou.

Členění stavby:

CZD00009_00002 Vedení NN venkovní

CZD00010_00003 Vedení NN kabelové

Délka demontované trasy nadzemního vedení NN je 98 m. Délka rušené trasy kabelového vedení NN je 568 m.

Doručené podklady:

Dne 26.07.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při demontáži zařízení, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko dle §146 odst. 3 písm. a) se nevydává.

Podmínka č. 1 týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se nevydává.

Orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska došel dále k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:
– závazné stanovisko ke stavebnímu záměru dle § 104 odst. 3 zákona vodního zákona

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:
– zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Bc. Martina Adámková
– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Miloslava Procházková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Ing. Josef Koplík
Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Žadatel:
MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:
Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, IDDS 2prbftx

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:
Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351