

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/1552
číslo záměru	Z/2024/8972
datum	05.09.2024
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Hulín, Na Višňovce, kab. NN 1040007274

žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, zastoupen na základě plné moci MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700 a na základě pověření Ing. Miroslavou Řezníčkovou, nar. 28.05.1969, adresa pracoviště Břest 79, 768 23 Břest

podklad pro: povolení odstranění stavby

den podání žádosti: 25.07.2024

záměr: úprava stávajícího kabelového vedení NN v Hulíně, ul. Višňovce a Nádražní a kabelizace distribučního vedení NN v Hulíně, ul. Holešovská.

– Ze stávající zděné trafostanice 410316 T11 VIŠŇOVCE bude položeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x240 v zeleni /p. č. 2006/1/, pak řízeným protlakem pod místní komunikací ul. Višňovce /p. č. 1966/, v zeleni /p. č. 1965/1, 1965/5/, kde bude na pozemku p. č. 1965 ukončeno v projektovaném kabelovém pilíři R428330 vedle bytového domu č. p. 1219. Stávající kabelové vedení NN v blízkosti vchodu do domu č. p. 1219 bude naspojováno a přepojeno do projektovaného pilíře R428330.

– Na pozemku p. č. 1965/6 v blízkosti bytového domu č. p. 1186 bude náhradou za stávající kabelovou skříň na domě č. p. 1186 umístěn nový kabelový pilíř R428169 SD852/NK, do kterého budou přepojena stávající kabelová vedení NN.

– Na pozemku p. č. 1965/1 v blízkosti bytového domu č. p. 1292 bude náhradou za stávající kabelovou skříň na domě č. p. 1292 umístěn nový kabelový pilíř R428300 SR332/NK, do kterého bude přepojeno stávající kabelové vedení NN. Z tohoto pilíře bude na p. č. 1965/1 podél pozemku p. č. 1965/23 položeno nové kabelové vedení NN NAYY 4x150, které bude ukončeno ve stávajícím kabelovém pilíři R428174 SR522/NK na pozemku p. č. 1965/9.

– Stávající kabelové skříňe ve vchodech do bytových domů č. p. 1090, 1091, 1092, 1094, 1095 budou vymístěny do samostatně stojících pilířů pod balkony vedle vchodů. Distribuční kabely NN budou přepojeny, stávající hlavní domovní vedení budou naspojována a přepojena do projektovaných pilířů.

Dotčené pozemky p. č. 1974/1, 1974/7, 1974/6, 1974/5, 1974/3, 1974/2.

– Z důvodu proveditelnosti protlaků byla ve dvou případech na pozemku p. č. 1974/1 upravena trasa stávajícího kabelového vedení pod místními komunikacemi.

– Na pozemku p. č. 1974/1 bude stávající kabelový pilíř SS100/NK v blízkosti parkoviště vyměněn za pilíř R428219 SR552/NK. Z tohoto pilíře bude položeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x150, které bude ukončeno v kabelové skříně na fasádě obchodu č. p. 1215. (p. č. 1974/1, 1974/17, 1974/14).

– V návaznosti na stávající kabelové vedení NN bude provedena kabelizace ulice Holešovská. Nové kabelové vedení NN NAYY 4x150 bude položeno v chodníku na pozemku (p. č. 2064/2) podél domů č. p. 571, 572, 558, 559, 560, 561, 573, 574 a 575 a bude ukončeno v projektovaném kabelovém pilíři R428298 SR332 na p. č. 1900 v blízkosti železničního tělesa, který bude naspojováním stávajícího kabelu zapojen do stávající kabelové sítě NN. Kabelové vedení NN v ulici Holešovská bude smyčkovat jednotlivé kabelové skříně umístěné na fasádách domů pro přepojení jednotlivých odběrů.

Domy č. p. 571, 572, 558, 559, 560, 561, 573, 574 budou novými hlavními domovními vedeními případně úpravou stávajících přepojeny na projektované kabelové vedení NN. Stávající nadzemní vedení NN bude demontováno (řešeno samostatnou dokumentací bouracích prací).

– Dále dojde k vymístění nepřístupné kabelové skříně z fasády domu č. p. 794 a kabelů ze zahrady domu č. p. 794. Nově bude kabelový pilíř SS100/NK umístěn za oplocením pozemku p. č. 1968 tak, aby byl přístupný z veřejného prostranství. Stávající hlavní domovní vedení bude naspojováno a přepojeno. Napájecí kabel NN ze směru od hotelu Centrál bude přepojen. Dále bude kabelové vedení uloženo v chodníku (p. č. 1900, 1966, 1974/1) a v parku /p. č. 1974/1), kde bude naspojováno na stávající kabelové vedení NN.

umístění záměru: hydrologické pořadí 4-12-02-1350-0-00, záměr se nachází částečně v záplavovém území Q₁₀₀. Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro /Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje leží předmětný záměr ve středním, nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1140 Rusava od toku Roštěnka po ústí do toku Morava.

katastrální území: Hulín

pozemek parc. č.: 2006/2, 2006/1, 1966, 1965/1, 1965/5, 1965/6, 1965/7, 2155/6, 1965/9, 1974/1, 1974/7, 1974/6, 1974/5, 1974/17, 1974/14, 1974/3, 1974/2, 2064/2, 1880, 1879, 1877, 1875/1, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1900, 1967/1, 1968

projektová dokumentace: Vypracoval: MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *Hlavní projektant:* Ing. Miroslava Řezníčková, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1302144, *ID dokumentace:* SR00X001N98H

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Hulín, Na Višňovce, kab. NN 1040007274**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího kabelového vedení NN v Hulíně, ul. Višňovce a Nádražní a kabelizace distribučního vedení NN v Hulíně, ul. Holešovská.

– Ze stávající zděné trafostanice 410316 T11 VIŠŇOVCE bude položeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x240 v zeleni /p. č. 2006/1/, pak řízeným protlakem pod místní

komunikací ul. Višňovce /p. č. 1966/, v zeleni /p. č. 1965/1, 1965/5/, kde bude na pozemku p. č. 1965 ukončeno v projektovaném kabelovém pilíři R428330 vedle bytového domu č. p. 1219. Stávající kabelové vedení NN v blízkosti vchodu do domu č. p. 1219 bude naspojováno a přepojeno do projektovaného pilíře R428330.

– Na pozemku p. č. 1965/6 v blízkosti bytového domu č. p. 1186 bude náhradou za stávající kabelovou skříň na domě č. p. 1186 umístěn nový kabelový pilíř R428169 SD852/NK, do kterého budou přepojena stávající kabelová vedení NN.

– Na pozemku p. č. 1965/1 v blízkosti bytového domu č. p. 1292 bude náhradou za stávající kabelovou skříň na domě č. p. 1292 umístěn nový kabelový pilíř R428300 SR332/NK, do kterého bude přepojeno stávající kabelové vedení NN. Z tohoto pilíře bude na p. č. 1965/1 podél pozemku p. č. 1965/23 položeno nové kabelové vedení NN NAYY 4x150, které bude ukončeno ve stávajícím kabelovém pilíři R428174 SR522/NK na pozemku p. č. 1965/9.

– Stávající kabelové skříně ve vchodech do bytových domů č. p. 1090, 1091, 1092, 1094, 1095 budou vymístěny do samostatně stojících pilířů pod balkony vedle vchodů. Distribuční kabely NN budou přepojeny, stávající hlavní domovní vedení budou naspojována a přepojena do projektovaných pilířů.

Dotčené pozemky p. č. 1974/1, 1974/7, 1974/6, 1974/5, 1974/3, 1974/2.

– Z důvodu proveditelnosti protlaků byla ve dvou případech na pozemku p. č. 1974/1 upravena trasa stávajícího kabelového vedení pod místními komunikacemi.

– Na pozemku p. č. 1974/1 bude stávající kabelový pilíř SS100/NK v blízkosti parkoviště vyměněn za pilíř R428219 SR552/NK. Z tohoto pilíře bude položeno nové podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x150, které bude ukončeno v kabelové skříni na fasádě obchodu č. p. 1215. (p. č. 1974/1, 1974/17, 1974/14).

– V návaznosti na stávající kabelové vedení NN bude provedena kabelizace ulice Holešovská. Nové kabelové vedení NN NAYY 4x150 bude položeno v chodníku na pozemku (p. č. 2064/2) podél domů č. p. 571, 572, 558, 559, 560, 561, 573, 574 a 575 a bude ukončeno v projektovaném kabelovém pilíři R428298 SR332 na p. č. 1900 v blízkosti železničního tělesa, který bude naspojováním stávajícího kabelu zapojen do stávající kabelové sítě NN. Kabelové vedení NN v ulici Holešovská bude smyčkovat jednotlivé kabelové skříně umístěné na fasádách domů pro přepojení jednotlivých odběrů.

Domy č. p. 571, 572, 558, 559, 560, 561, 573, 574 budou novými hlavními domovními vedeními případně úpravou stávajících přepojeny na projektované kabelové vedení NN. Stávající nadzemní vedení NN bude demontováno (řešeno samostatnou dokumentací bouracích prací).

– Dále dojde k vymístění nepřístupné kabelové skříně z fasády domu č. p. 794 a kabelů ze zahrady domu č. p. 794. Nově bude kabelový pilíř SS100/NK umístěn za oplocením pozemku p. č. 1968 tak, aby byl přístupný z veřejného prostranství. Stávající hlavní domovní vedení bude naspojováno a přepojeno. Napájecí kabel NN ze směru od hotelu Centrální bude přepojen. Dále bude kabelové vedení uloženo v chodníku (p. č. 1900, 1966, 1974/1) a v parku /p. č. 1974/1), kde bude naspojováno na stávající kabelové vedení NN.

Doručené podklady:

Dne 25.07.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 19.08.2024 bylo přes ISSŘ dodáno doplnění. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

– zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřbnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Rusava a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává. K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 16.08.2024 zn. PM-35840/2024/5203/PI.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Miloslava Procházková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 – 15).

Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu.

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Žadatel:

MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:

Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, IDDS 2prbftx

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351