

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1**

---

<b>vyřizuje</b>	Kateřina Dostálíková
<b>oddělení</b>	ekologie krajiny
<b>e-mail</b>	katerina.dostalikova@mestokm.cz
<b>telefon</b>	+420 573 321 323
<b>číslo řízení</b>	R/2024/32818
<b>číslo záměru</b>	Z/2024/45788
<b>datum</b>	04.11.2024
<b>počet stran</b>	3

## Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

**název:** Nová Dědina-kabel NN,Frascaová

**žadatel:** EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Vlastimil Bednařík, nar. 02.11.1974, *zástupce žadatele:* MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, 763 62 Tlumačov, IČ 27734609, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Martin Polášek, nar. 09.06.1972

**podklad pro:** povolení stavby

**den podání žádosti:** 07.10.2024

**záměr:** stavba distribuční sítě spočívající ve výstavbě nového podzemního kabelového vedení NN v celkové délce 39 m včetně nové kabelové skříňe – pilíře. Stávající venkovní vedení NN, typu AYKYz 4x16 bude demontováno včetně betonového sloupu z č. 6 (parc. č. st. 173) a střešníku z domu č. p. 122. Celková délka demontovaného nadzemního vedení NN je 44 m. Ze sloupu č. 3 (parc. č. st. 174), bude sveden nový kabel NN, typu NAYY 4x50, do skříňe SV101, která bude upevněna na tomto sloupu. Ze skříňe SV 101, bude nový kabel NN, typu NAYY 4x50 veden v zemní rýze parcel č. st. 174, 991/1, st. 179. Na parcele č. st. 179, bude umístěn nový kabelový pilíř NN, typu SS100, ve které bude nový kabel NN ukončen a zapojen. Trasa kabelového vedení NN bude uložena v chráničce d90. Sloup č. 3 a kabelová skříň, typu SV101, budou uzemněny. Další podrobnosti vedení trasy jsou zřejmé ze situace výkres č. C.3 v měřítku 1:200.

**katastrální území:** Nová Dědina

**pozemek parc. č.:** 991/1, st. 173, st. 174, st. 179

**projektová dokumentace:** *zpracovatel PD:* MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, 763 62 Tlumačov, IČ 27734609, *hlavní projektant:* Martin Polách, ČKAIT č. 1301839, TT00 - technologická zařízení staveb, *ID dokumentace:* SR00X00593FU

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

**SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

Záměr „**Nová Dědina-kabel NN,Frascaová**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

#### Charakteristika záměru:

Stavba distribuční sítě spočívající ve výstavbě nového podzemního kabelového vedení NN v celkové délce 39 m včetně nové kabelové skříně – pilíře. Stávající venkovní vedení NN, typu AYKYz 4x16 bude demontováno včetně betonového sloupu z č. 6 (parc. č. st. 173) a střešníku z domu č. p. 122. Celková délka demontovaného nadzemního vedení NN je 44 m. Ze sloupu č. 3 (parc. č. st. 174), bude sveden nový kabel NN, typu NAYY 4x50, do skříně SV101, která bude upevněna na tomto sloupu. Ze skříně SV 101, bude nový kabel NN, typu NAYY 4x50 veden v zemní rýze parcel č. st. 174, 991/1, st. 179. Na parcele č. st. 179, bude umístěn nový kabelový pilíř NN, typu SS100, ve které bude nový kabel NN ukončen a zapojen. Trasa kabelového vedení NN bude uložena v chrániče d90. Sloup č. 3 a kabelová skříň, typu SV101, budou uzemněny. Další podrobnosti vedení trasy jsou zřejmé ze situace výkres č. C.3 v měřítku 1:200.

#### Doručené podklady:

Dne 07.10.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

#### Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

#### Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

#### Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení. Jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se nevydává.

Orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska došel dále k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům

chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:  
– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

#### **Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Petr Vodák  
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí  
odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

#### **Doručí se:**

Zástupce žadatele:  
MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, 763 62 Tlumačov, IČ 27734609, IDDS etenvky

Na vědomí:  
Obec Nová Dědina, Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice, IČ 00287555, IDDS 9wqb245

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:  
Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351