

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/37538
číslo záměru	Z/2024/51252
datum	11.11.2024
počet stran	3

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Hulín, Skaštická-kabel NN, 3 O.M. 1030092097

žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Vlastimil Bednařík, nar. 02.11.1974, zástupce žadatele: MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Jiří Malát, nar. 31.07.1987

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 15.10.2024

záměr: nové podzemní kabelové distribuční vedení NN, pro připojení pozemků parcely č. 4037/1, 4037/2, 4037/3 k. ú. Hulín. Bude provedeno nové kabelové vedení NN - NAYY 4x240 mm² z rozváděče NN stávající distribuční stožárové trafostanice T6 MOČIDLA č. 410311 umístěné na parcele č. 1456/2 k. ú. Hulín, v zemní rýze do nové kabelové skříně č. R778772 (pro budoucí propojení se stávající sítí a budoucí přepojení 3 ks HDV), který bude umístěn vedle trafostanice. Z této nové kabelové skříně č. R778772 bude vyvedeno nové kabelové vedení NAYY 4x150 mm² v souběhu s komunikací, dále řízeným protlakem pod železnicí a protlakem přes silnici a bude ukončeno v nové kabelové skříně SS300/NK umístěné před plotem na soumeží pozemku parcely č. 4037/1 a 4037/2 k. ú. Hulín.

Členění stavby na stavební objekty:

CZD00010 - Vedení NN kabelové

vodohospodářské řešení: stavba je umístěna v ochranném pásmu 2.b vodního zdroje Hulín. Hydrologické pořadí 4-12-02-1320-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 115208,10; Y 535241,24.

katastrální území: Hulín

pozemek parc. č.: 1456/1, 1456/2, 3294/1, 4006, 4007, 4008, 4009, 4037/1, 4037/2, 4876, 4877

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *hlavní projektant:* Václav Hladil, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1302143, *ID dokumentace:* SR00X0062NRC

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Hulín,Skaštická-kabel NN,3 O.M. 1030092097**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Nové podzemní kabelové distribuční vedení NN, pro připojení pozemků parcely č. 4037/1, 4037/2, 4037/3 k. ú. Hulín. Bude provedeno nové kabelové vedení NN - NAYY 4x240 mm² z rozváděče NN stávající distribuční stožárové trafostanice T6 MOČIDLA č. 410311 umístěné na parcele č. 1456/2 k. ú. Hulín, v zemní rýze do nové kabelové skříně č. R778772 (pro budoucí propojení se stávající sítí a budoucí přepojení 3 ks HDV), který bude umístěn vedle trafostanice. Z této nové kabelové skříně č. R778772 bude vyvedeno nové kabelové vedení NAYY 4x150 mm² v souběhu s komunikací, dále řízeným protlakem pod železnicí a protlakem přes silnici a bude ukončeno v nové kabelové skříně SS300/NK umístěné před plotem na soumezí pozemku parcely č. 4037/1 a 4037/2 k. ú. Hulín.

Členění stavby na stavební objekty:

CZD00010 - Vedení NN kabelové

Doručené podklady:

Dne 15.10.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potencionálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení

dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměr se nachází v ochranném pásmu 2.b vodního zdroje Hulín, a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. e) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Bc. Martina Adámková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 – 15).

Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu.

Dočasná doba záboru nepřesáhne 1 rok včetně uvedení do původního stavu.

Ing. Petr Vodák

vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:

Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, IDDS 2prbftx

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351