

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1**

---

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>vyřizuje</b>     | Kateřina Dostálíková            |
| <b>oddělení</b>     | ekologie krajiny                |
| <b>e-mail</b>       | katerina.dostalikova@mestokm.cz |
| <b>telefon</b>      | +420 573 321 323                |
| <b>číslo řízení</b> | R/2024/5032                     |
| <b>číslo záměru</b> | Z/2024/14106                    |
| <b>datum</b>        | 18.11.2024                      |
| <b>počet stran</b>  | 4                               |

## Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

**název:** Kroměříž, Račín-kabel.vedení NN, Město 1030089005

**žadatel:** EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Vlastimil Bednařík, nar. 02.11.1974, *zástupce žadatele:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Jiří Malát, nar. 31.07.1987

**podklad pro:** povolení stavby

**den podání žádosti:** 09.08.2024

**záměr:** nové podzemní kabelové distribuční vedení NN, pro domov se zvláštním režimem Račín. Bude provedena úprava – přezbrojení stávající distribuční stožárové trafostanice T53 ČERPAČKA č. 410288 vč. výměny trafo – stroje na nově 400 kVA, výměny svodů, pojistek a omezovačů VN. Rozváděč NN zůstane stávající, pouze se vymění jistič se spouští za nový BH630 pro trafo 400 kVA. Z rozváděče NN této upravené trafostanice pak bude vyvedeno nové podzemní kabelové distribuční vedení NN - souběžnými kabely 2x NAYY 4x240 mm<sup>2</sup> v zemní rýze v chodníku, v zeleném pasu, dále protlaky přes komunikace a přes nový kabelový pilíř SD852/NK č. R420804 (náhrada za stávající SR642/NK č. R420804). Odtud dál protlaky přes komunikaci a pak v chodníku až do nového kabelového pilíře SD832/NK č. R420706 (náhrada za stávající SR422/NK č. R420706), umístěný na parcele č. 5036 k. ú. Kroměříž. Zde budou po připojení kabelů připraveny 2 sady pojistek pro připojení novostavby objektu – Domova se zvláštním režimem.

Současně bude odpojen – zrušen úsek nevyhovujícího kabelového vedení NN - AYKY 4x70 mm<sup>2</sup> mezi demontovaným pilířem SR422/NK č. R420706 a kabelovým pilířem SS200 u domu č. p. 2628/3.

Členění stavby na stavební objekty:

CZD00006 - Trafostanice 22/0,4kV – venkovní

CZD00010 - Vedení NN kabelové

**umístění stavby:** stavba se nachází v záplavovém území Q<sub>100</sub>. Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro „Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaje“ leží předmětný

záměr v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod (MOV\_1170) Morava od toku Haná po tok Dřevnice.

**katastrální území:** Kroměříž

**pozemek parc. č.:** 1582/120, 3130/2, 3129/2, 5036, st. 3110, st. 4525

**projektová dokumentace:** *zpracovatel PD:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *hlavní projektant:* Václav Hladil, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1302143, *ID dokumentace:* SR00X0019UV9

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

Záměr „**Kroměříž, Račín-kabel. vedení NN, Město 1030089005**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

#### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

#### Charakteristika záměru:

Nové podzemní kabelové distribuční vedení NN, pro domov se zvláštním režimem Račín. Bude provedena úprava – přezbrojení stávající distribuční stožárové trafostanice T53 ČERPAČKA č. 410288 vč. výměny trafo – stroje na nově 400 kVA, výměny svodů, pojistek a omezovačů VN. Rozváděč NN zůstane stávající, pouze se vymění jistič se spouští za nový BH630 pro trafo 400 kVA. Z rozváděče NN této upravené trafostanice pak bude vyvedeno nové podzemní kabelové distribuční vedení NN - souběžnými kabely 2x NAYY 4x240 mm<sup>2</sup> v zemní rýze v chodníku, v zeleném pasu, dále protlaky přes komunikace a přes nový kabelový pilíř SD852/NK č. R420804 (náhrada za stávající SR642/NK č. R420804). Odtud dál protlaky přes komunikaci a pak v chodníku až do nového kabelového pilíře SD832/NK č. R420706 (náhrada za stávající SR422/NK č. R420706), umístěný na parcele č. 5036 k. ú. Kroměříž. Zde budou po přepojení kabelů připraveny 2 sady pojistek pro připojení novostavby objektu – Domova se zvláštním režimem.

Současně bude odpojen – zrušen úsek nevyhovujícího kabelového vedení NN - AYKY 4x70 mm<sup>2</sup> mezi demontovaným pilířem SR422/NK č. R420706 a kabelovým pilířem SS200 u domu č. p. 2628/3.

Členění stavby na stavební objekty:

CZD00006 - Trafostanice 22/0,4kV – venkovní

CZD00010 - Vedení NN kabelové

#### Doručené podklady:

Dne 09.08.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 23.10.2024 byl záměr doplněn přes ISSŘ pod číslem *ID dokumentace:* SR00X0019UV9. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

#### Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

#### Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvary podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo dobrého stavu útvary podzemní vody.

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Morava a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává. K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko správce povodí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Miloslava Procházková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

#### **Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Petr Vodák  
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí  
odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

**Doručí se:**

Zástupce žadatele:

MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351, IDDS  
bg2bfur

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351