

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/54108
číslo záměru	Z/2024/57049
datum	20.11.2024
počet stran	3

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Vrtaná studna vč. vodovodu

žadatel: Ermax Transport s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov, IČ 24287776, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: Radka Vodárková, nar. 21.08.1977, *zástupce žadatele:* Milan Gröger, nar. 13.04.1980, Oldřichovská 322, 763 61 Napajedla - Pohořelice, *adresa pro doručování:* Sokolská 418, 760 01 Zlín

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 05.11.2024

záměr: novostavba vrtané studny vč. vodovodu za účelem zajištění zdroje vody pro technologické účely stavebníka – mytí nákladních vozidel.

umístění stavby: hydrologické pořadí 4-12-02-1340-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1154870; Y 534006.

katastrální území: Hulín

pozemek parc. č.: 2244, 2245/23, 3881/4

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* Ekodrill s.r.o, Sokolská 418, 760 01 Zlín, *projektant – studna:* Ing. Radoslav Šibl – osvědčení báňský projektant č. 214/2010, *ID dokumentace:* SR00X006YOSG

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „Vrtaná studna vč. vodovodu“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

novostavba vrtané studny vč. vodovodu za účelem zajištění zdroje vody pro technologické účely stavebníka – mytí nákladních vozidel.

Vrtaná studna jako trvalá novostavba bude zhotovena na pozemku investora par. č. 3881/4. Orientační souřadnice vrtu: Y:1154870, X:534006, předpokládaná hloubka 15-20 m. Nad vrtem bude zhotovena ochranná šachtice. Je navržena šachtice betonová DN800. Šachtice bude osazena do výkopu v rostlém terénu na lože z podkladního betonu tl. 100 mm. Po osazení bude šachtice rovnoměrně po vrstvách obsypána zajiřovaným materiálem. Šachtice bude kryta betonovým poklopem ve výšce cca. 0,5 m nad okolním terénem.

Součástí stavby studny je:

– Vodovod do haly stavebníka, zde bude umístěna tlaková nádoba a elektroinstalace pro ovládání ponorného čerpadla ve vrtané studni. Celková délka vodovodu je cca. 70 m. Bude použito vodovodní potrubí PEHD o 40 mm.

– Elektrické kabely pro ponorné čerpadlo – souběžně s vodovodem budou položeny elektrické kabely pro napájení čerpadla. Bude položen silový kabel CYKY-J 5x2,5 a signalizační CYKY-J 3x1,5. Položení kabelů bude respektovat požadavky ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Odběr vody bude řešen osazením ponorného čerpadla ve vrtané studni. Je navrženo čerpadlo s vydatností aspoň 0,5 l/s při výtlačné výšce $h=70$ m, napájení 230V, předpokládaný příkon do 1,5 kW (např. Grundfos SQE 2-70).

Doručené podklady:

Dne 05.11.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

– zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

– zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potencionálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení

dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se nevydává.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Miloslava Procházková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Milan Gröger, Sokolská 418, 760 01 Zlín, IDDS akv3ae8

Na vědomí:

Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, IDDS 2prbftx

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351